



Lindås Senterbygg AS
Kanalvegen 4
5955 LINDÅS

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/27 - 17/12144

Saksbehandlar:

Linda Folkestad

Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:

27.04.2017

Vedkomande pålegg om installering av fettutskiljar Mama Rosa, Lindås senter

Teknisk drift minner om at frist for installering av fettutskiljar ved Mama Rosa i Lindås senter er sett til **15.05.2017**. Teknisk drift kan, per dags dato, ikkje sjå å ha motteke registreringsmelding for anlegg frå røyrlaggar. Med registreringsmelding skal det leggst ved berekningsgrunnlag for val av størrelse på anlegg, teikningar/situasjonskart som viser plassering av anlegg og kor anlegg er kopla på kommunalt leidningsnett.

Teknisk drift minner om at anlegg som plasserast i bygg må kompensere for romtemperaturen i bygget. Dersom ein ikkje kompenserer for denne temperaturen vil anlegg ikkje få rett avkjøling og fungere dårleg. Fett vert da ført ut på kommunalt nett og påfører dette og andre kommunaltekniske anlegg skader. Anlegg i bygg skal også ha god lufting (helst over tak).

I Lindås kommune vil anlegg som er mindre enn NS 4 ikkje verte godkjent (jf. forskrift for fettutskiljar Lindås kommune). For eit anlegg med størrelse NS 4 vil produksjon ved kjøkkenet og plassering av anlegg (avstand frå kjøkken, utvendig/innvendig plassering) være avgjerande for godkjenninga.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Lindås Senterbygg AS

Kanalvegen 4

5955

LINDÅS

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733



