



Grethe Elin Mjelde

Referanser:

Dykkar:

Vår: 15/3514 - 17/12439

Saksbehandlar:

Anne Wergeland

Anne.Wergeland@lindas.kommune.no

Dato:

28.04.2017

Tilbakemelding på tilsynsrapport - Miljøretta helsevern

Utbetring eller plan for utbetring av merknadar etter tilsyn på Seim skule 24.01.17:

	Merknad	Tiltak	Ansvar	Frist
1	Internkontroll er ikkje ferdigstilt (§4)	Ferdigstilling av internkontrollsystem	Rektor	01.08.17
2	Solavskjerming manglar i enkelte klasserom, samt lærarareal	Manglande solavskjerming er tatt med i rapport etter vernerunde på Seim skule haust 2015. Kostnadane må inn på vedlikehalds- eller investeringsbudsjettet. Dette drøftast med Eigedomsavdelinga	Rektor har ansvar for å følgje opp saka. Eigedom har økonomiansvar og må derfor avgjere kor midlane skal takast frå.	Skuleåret 2017/18
3	Kontroll av fuktinntrenging	Utarbeide rutinar for kontroll av fuktinntrenging	Rektor og eigedom/drift	Juni 2017
4	Manglar punktavsug på sløydrom	Manglande punktavsug er tatt med i rapport etter vernerunde på Seim skule haust 2015. Kostnadane må inn på vedlikehalds- eller investeringsbudsjettet. Dette drøftast med Eigedomsavdelinga	Rektor har ansvar for å følgje opp saka. Eigedom har økonomiansvar og må derfor avgjere kor midlane skal takast frå.	Skuleåret 2017/18
5	Manglande reinhald under innvendige avskrapings-rister	Utarbeide rutinar for reinhald av innvendige avskrapings-rister.	Rektor i samarbeid med leiar for reinhaldsavdelinga	Juni 2017

Med helsing

Anne Wergeland
rektor

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Grethe Elin Mjelde