

---

**Fra:** Tone Margrethe Bærland Furustøl  
**Sendt:** 12. mai 2017 09:46  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Emne:** VS: Uttale veg - tiltak på gbnr 142/18 Kvamme Øvre  
**Vedlegg:** Oversending av søknad til uttale - gbnr 14218 Kvamme Øvre (253304....pdf)

Hei.

Det bes om at uttale frå teknisk drift vert lagt på sak 17/346, gbnr 142/18 Kvamme Øvre.

På forhånd takk.

Med helsing Tone Furustøl



Byggesak

Ved ytterlegare spørsmål, ver venleg å ta kontakt med oss på kundesenteret tysdag eller torsdag frå kl. 09.00 til kl. 15.00 (pause frå kl. 11.30-12.00), telefon 56 37 51 00.

Du kan eventuelt sende skriftleg spørsmål til epost: [byggesak@lindas.kommune.no](mailto:byggesak@lindas.kommune.no). Innsending av søknadar og annan dokumentasjon i saker skal sendast til [postmottak@lindas.kommune.no](mailto:postmottak@lindas.kommune.no)

Heimesida vår: <http://www.lindas.kommune.no/plan-byggjesak-og-eigedom.328513.nn.html>

---

**Fra:** Ketil Mikkelsen  
**Sendt:** 11. mai 2017 13:20  
**Til:** Tone Margrethe Bærland Furustøl  
**Emne:** Uttale veg - tiltak på gbnr 142/18 Kvamme Øvre

Hei Tone Margrete,

Viser til saken.

Uttale veg/tilkomst:

Eksisterande busetnad har i dag avkøyrse frå KV1263 – Erstadvegen. Privat veg som fører inn på kommunevegen har forholdsvis bratt stigning, og ingen horisontal flate før inn-/avkøyring på kommunevegen. Det vil vere vanskelig å opparbeide ein flate på den private vegen, då ein vil få problem i bakkant. Hellinga her vil verte endå større. Siktkrav mot høgge er ikkje oppfylt. Avkøyrse ligg skjult bak eit bergparti, og er svært vanskelig å sjå for trafikk som kjem frå høgge på kommunevegen. For å utbetre sikt mot høgge må berget på denne sida fjernast. I tillegg eksisterer det luftspenn for lågspent, og ein mast må truleg og flyttast. Siktkrav mot venstre er ok, men det står i dag nokre høge tre langs kommunevegen som tar noko av sikten, desse er tilrådd fjerna. I løyve om avkøyrse kan det verte sett krav om opparbeiding av sikt mot høgge.



*Avkøyrsele markert med pil. Retning frå høgde på kommunal veg, avstand ~ 30m*

Mvh

**Ketil Mikkelsen**

Ingeniør - Tekniske tenester - veg

Tlf: 56 37 51 68

Mob: 997 34 763

e-post: [ketil.mikkelsen@lindas.kommune.no](mailto:ketil.mikkelsen@lindas.kommune.no)



**LINDÅS KOMMUNE**

Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. Tel: 56 37 50 00 Faks: 56 37 50 01

e-post: [teknisk@lindas.kommune.no](mailto:teknisk@lindas.kommune.no) Org.nr.: 935 084 733 MVA.