

**Lindås Kommune**

Att. Byggesak
kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Vår ref.: Rune.K

Deres ref.: 2013/547-0-
18557/2013

Dato: 20. juni 2014

FØLGESKRIV TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST

Vedlagt følger søknad om ferdigattest på tiltak etablert på g/bnr 212/125.

Tiltaket er utført iht til tegninger og løyve.

AVVIK:

Ved plassering kontroll av tiltaket så ser vi at høyde OK gulv er plassert høyere en løyve. Gjennomsnittlig terreng har høyde som i løyve +41,2 m.o.h (det er denne som er avgjørende for å opprettholde krav til stigning på tilkomstvei).

Hvis Byggesak mener at dette er grunnlag for søknad om endringsløyve, ønsker vi at det blir gitt midlertidig bruksløyve med vilkår for søknad om endringsløyve med frist til oktober 2014

Vedlagt følger koordinator liste og skisse for inn målt bygg.

Med vennlig hilsen

Villanger & Sønner AS

Rune Kristoffersen
rune.kristoffersen@villanger.no

Villanger & Sønner AS

· Kvassnesvegen 45 · 5914 Isdalstø · Telefon: 56 357970 · Telefax: 56 357971
· Foretaksregisteret 925 580 376
rune.kristoffersen@villanger.no