



Stusdal VVS AS
Apalen 17
5915 HJELMÅS

Referanser:

Dykkar: Ref.:BFFG76- Skjemanr.:3934
Vår: 17/2124 - 17/20516

Saksbehandlar:

Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:

06.07.2017

Godkjend røyrleggjarmelding - gbnr 203/25 Fyllingen

Vi viser til røyrleggjarmelding motteke 05.07.2017

Adresse byggjeplass: Leknesvegen 397
Type bygg: Eksisterande fritidsbustad
Type arbeid: tilkopling offentleg vatn, gråvasssutslepp til sjø

Røyrleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Dersom det ikkje er montert vassmålar i kum på land, må dette gjerast

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygd).

Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Kari Aanstad
Stusdal VVS AS

Lyderhornslie 45 5178
Apalen 17 5915

LODDEFJORD
HJELMÅS