LINDÅS KOMMUNE
Vatn og avløp

Stendal vvs as
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:	Saksbehandlar:	Dato:
Dykkar: Ref.:BF8X7H- Skjemanr.:3935	Arne Helgesen	11.07.2017
Vår: 16/1941 - 17/20895	HELA@lindas.kommune.no	

Godkjent Ferdigmelding - gbnr 137/188 Alver

Ferdigmeldinga vert godkjent slik den ligg føre.
Feil på AS built teikning, skaper for mykje ekstraarbeid , for ettertida må AS built tikning vera meitr tydeleg og korrekt.
Når ein sender inn sluttdokumentasjon på arrangemang til brannhydrant, må det også vera dokumentert at gammel leidning til bustad som stod på tomten er plugga i anboring. Stoppekraner til kvar enkelt bueining må vera merka slik at det er mulig for huseigar å finne riktig utvendig stoppekran. Merkas med skilt på husvegg, slik huseigara veit kor ein finn stoppekraner, det må også lagast luker i terrassegulv,der dette er aktuelt, for å sikre tilgang til stoppekraner og stake spylepunkt.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Bolig & Eiendom AS	Stølen 26	5911	ALVERSUND

Mottakarar:

Stendal vvs as	Blombakken 1	5911	ALVERSUND