



Lindås Rør & Sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/638 - 14/3579

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
18.02.2014

Søknad om tilkopling til off. leidningsnett for provisorisk brakkerigg - gnr 234 bnr 83 Eide ytre.

Vi syner til søknad om tilkopling til offentlig leidningsnett for provisorisk bakkerigg, av 27.01.14.

Adresse byggjeplass : Eidavegen, 5993 Ostereidet
Type bygg : Nye Ostereidet omsorgsbustader.
Type arbeid : Tilkopling til off.leidningsnett.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Det skal monterast vannmålar.

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Med helsing
Kari Elisabeth Io
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til: Lindås kommune, Eigedomsavdelinga v/ Einar Færø



Mottakarar:

Lindås Rør & Sanitær AS

Burkhovdane 1

5914

ISDALSTØ