

COWI 18/4-17  
tope/gah:

 Seksjonering  
REI120-M A2-s1,d0

 Branncellebegrensende  
konstruksjon EI60 [B60]

 Rømningsretning

EI60-Sa [B60] Brannjør

Generelt krav til sjakter:  
- må utføres som egne  
brannceller EI60 [B60].

