



Lindås Rør og Sanitær AS
Burkhovdane 1
5914 ISDALSTØ

Referanser:

Dykkar: Ref.:8SAF6E- Skjemanr.:3934
Vår: 17/2881 - 17/30105

Saksbehandlar:

Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:

19.10.2017

Godkjend røyrlleggjarmelding - gbnr 213/44 Eikanger nedre

Vi viser til røyrlleggjarmelding motteke 20.09.2017

Adresse byggjeplass: Eikanger, nedre
Type bygg: Eksisterande fritidsbustad
Type arbeid: Tilkopling til offentleg vatn og avløp

Røyrlleggjarmeldinga er godkjent på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/røyrlleggjar sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrlleggjar/abonment sitt ansvar å sørgja for og kosta dette.

Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr standard abonnementsvilkår.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn korrekt ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og innmålingsdata (som bygd).

Faktura for tilknytingsgebyr vert sendt til søkjar, og vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrlleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733



Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Even Askeland

Mykingvegen 160 5913

EIKANGERVÅG

Mottakarar:

Lindås Rør og Sanitær AS

Burkhovdane 1 5914

ISDALSTØ