



Hjelmås Vvs AS
Leknesvegen 183
5915 HJELMÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/3201 - 17/32528

Saksbehandlar:
Anne Lise Molvik
anne.lise.molvik@lindas.kommune.no

Dato:
16.11.2017

Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 100/3 Fjellsende (Vågseide)

Tiltak: Anlegg
Byggjestad: Gbnr: 100/3
Tiltakshavar: Signe Lilly Holmås
Ansvarleg søkjar: Hjelmås VVS AS

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 26.10.2017.

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at den ikkje er fullstendig. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

- Det må gjevast opp kva anleggstype som skal nyttast og om dette anlegget tilfredsstillar krav i NS-12566-3. Vidare må reinsegrada for anlegget dokumenterast.
- I følgje posten sitt stempel er nabovarsel send rekommandert 23.10.2017. Søknaden er mottatt 26.10.2017 og før nabofristen for å koma med merknader er ute. Det må gjerast greie for om det ligg føre merknader. Vi gjer merksam på at nabofristen er 4 veker i utsleppssaker.
- Utsleppet sin storleik i pe er ikkje oppgitt, men ein føreset at den er den same som anlegget sin dimensjonerte storleik, dvs 5 pe.

Kommunen ber om at tilleggsinformasjon vert sendt inn samla innan **01.12.2017**. Dersom informasjonen ikkje er sendt til kommunen innan fristen, vert saka tatt til handsaming ut frå dei opplysningane som ligg i søknaden.

Sakshandsamingsfrist

Tidsfristar for sakshandsaming går fram av forureiningsforskrifta kap 12.



Gebyr

Gebyr vert rekna ut i frå Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste. Det vert sendt ut krav om gebyr i samsvar med gjeldande forskrift når saka er ferdig handsama.

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Anne Lise Molvik
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Kari Anna Holmås
Signe Lilly Holmås
Signe Lilly Holmås

Steinhausgane 31 5541
Vabøvegen 40 5955
Vabøvegen 40 5955

KOLNES
LINDÅS
LINDÅS

Mottakarar:

Hjelmås Vvs AS

Leknesvegen 183 5915

HJELMÅS