

**Hkjelmås VVS AS**

**Leknesvegen 183**

**5915 HJELMÅS**

**02.10.17**

**Vedr: Rørinspeksjon ferdigkontroll av spillvannsledninger på Eikanger.**

Filmet og spylt fra S 12 til septik: 160mm Plast. Ingen synlige skader. Henviser til Win Can rapport med bilder.

Vitek Service AS takker for oppdraget.

Vennlig hilsen

Øystein Arefjord