

---

**Fra:** Tone Margrethe Bærland Furustøl  
**Sendt:** mandag 18. desember 2017 12:31  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Emne:** VS: Uttale frå NGIB - gbnr 221/15 Eikefet  
**Vedlegg:** TOL-10761-R-01-00\_Tolcon risikoanalyse\_LMK Eikefet\_15112017SH.PDF;  
TOL-10761-OK-01-00\_Områdeklassifisering matrise\_LMK  
Eikefet\_15112017SHSH.PDF; TOL-10761-OK-02-00\_Områdeklassifisering  
tegning\_LMK Eikefet\_15112017SH.PDF

Hei.

Det bes om at e-post med vedlegg vert lagt på sak 17/3161, gbnr 221/15 Eikefet.

**Tone Furustøl** | rådgjevar byggesak

**E-post:** [tone.furustol@lindas.kommune.no](mailto:tone.furustol@lindas.kommune.no) | **Telefon:** +47 56 37 54 01  
**Kundesenter:** +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)



---

**Fra:** Stian Herrebrøden [<mailto:stian@tolcon.no>]  
**Sendt:** 18. desember 2017 11:38  
**Til:** Ann-Therese Strønen  
**Kopi:** Tone Margrethe Bærland Furustøl; 'Jøran Vestlund'; Hans Hosar  
**Emne:** SV: Uttale frå NGIB - gbnr 221/15 Eikefet

Hei Ann-Therese,

Viser til hyggelig samtale med din avdelingsleder tidligere i dag. Som forklart til han er prosessen med uttalelse fra brann og redning uvant for oss da søknaden til kommunen i utgangspunktet gjelder det som berører PBL, mens for selve gassanlegget kun skal være en formalitet som videre skal følge Brann- og Eksplosjonsvernloven og dens forskrifter/temaveiledninger. Her stilles det klare krav til hele prosessen, også akkreditert ferdigkontroll av teknisk kontrollorgan (vi benytter Kiwa Inspecta) som er DSB sin forlengede arm. Når det er sagt så tolker jeg samtalen med avdelingsleder dithen at dere ønsker en involvering i tilfelle dere kan bidra med opplysninger utover det som fremkommer av vårt prosjekteringsunderlag.

Vedlagt finner du kopi av vår risikoanalyse for forsyningsanlegget samt områdeklassifisering. Når det gjelder risikoanalyse så stilles det krav til at Lemminkäinen implementerer denne i sin overordnede analyse for hele asfaltverket, og at denne som du påpeker også beskriver hvordan en samarbeider med nabovirksomheter.

Skulle du ha spørsmål rundt saken er det bare å ta kontakt med meg på mail eller telefon 99104455. Utover det ser vi frem til en rask tilbakemelding fra saksbehandler i Lindås kommune.

Mvh Stian Herrebrøden, Tolcon AS

---

**Fra:** Tone Margrethe Bærland Furustøl [<mailto:tone.furustol@lindas.kommune.no>]  
**Sendt:** fredag 15. desember 2017 10.02  
**Til:** Stian Herrebrøden <[stian@tolcon.no](mailto:stian@tolcon.no)>  
**Emne:** Uttale frå NGIB - gbnr 221/15 Eikefet

Hei.

Vi oversender uttale frå NGIB mottatt 14.12.2017.

Ta direkte kontakt med NGIB for risikovurdering rundt anlegget, gjerne med kopi av skriftlig korrespondanse til Byggesak slik at vi får registrert denne på saka.

**Tone Furustøl** | rådgjevar byggesak

**E-post:** [tone.furustol@lindas.kommune.no](mailto:tone.furustol@lindas.kommune.no) | **Telefon:** +47 56 37 54 01  
**Kundesenter:** +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)



---

**Fra:** Ann-Therese Strønen  
**Sendt:** 14. desember 2017 15:37  
**Til:** Tone Margrethe Bærland Furustøl  
**Emne:** SV: 17/34431 Oversending av søknad om etablering av LPG-gassforsyningsanlegg til uttale med etterlyste vedlegg - gbnr 221/15 Eikefet

Hei Tone Margrethe,

Begrunnelsen for fritak om nabovarsling beskriver bl.a. at tiltaket er midt inne i næringsparken. Tiltaket er tegnet inn i bunnen av en smal dal med høye fjell på begge sider; ved utløp av elven i Eikefet. På andre siden av elven ligger et gårdsbruk som er i drift, samt flere nøst. Det må vurderes om det skal utarbeides en konsekvensutredning og et planprogram eller en melding med forslag til utredningsprogram.

NGIB ber om risikovurdering rundt anlegget:

- Risikovurdering skal være utført etter Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, §14
- Det skal opprettes arealmessige begrensninger rundt utstyr og anlegg der dette er nødvendig etter § 14 for å sikre omgivelsene på en tilfredsstillende måte, ref. §16

NGIB minner om at nabovirksomheter som hver for seg håndterer farlig stoff der en hendelse kan få konsekvens for nabovirksomhet, skal utveksle informasjon og samordne tiltak slik at sikkerheten blir ivaretatt, ref. Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen §18.

Ha ein flott dag!

Med vennleg helsing

## **Ann-Therese Strønen**

Branningeniør

**E-post:** [Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no](mailto:Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no)

**Telefon:** +47 56 37 56 94      **Mobil:** +47 40 90 33 10

**Kundesenter:** +47 56 37 50 00      **Privat:** +47 992 60 266

**Visitt adr.:** Stølen 7, 5911 Alversund

**Postadr.:** NGIB, Dokumentsenteret, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø



---

**Fra:** Tone Margrethe Bærland Furustøl

**Sendt:** onsdag 6. desember 2017 09:41

**Til:** Ann-Therese Strønen

**Emne:** 17/34431 Oversending av søknad om etablering av LPG-gassforsyningsanlegg til uttale med etterlyste vedlegg - gbnr 221/15 Eikefet

Sjå vedlegg