



Stendal VVS AS  
Blombakken 1  
5911 ALVERSUND

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 17/3428 - 17/36296

Saksbehandlar:  
Bente Førland  
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:  
28.12.2017

## Godkjent. Rørleggermelding - gbnr 37/47 Myking

Rørleggermelding er godkjent slik den ligg føre. Straks arbeidet er ferdig skal det sendast inn ferdigmelding med as built teikning og innmålingsdata, frå tilknytingspunkt, fram til bygg.

Dersom det er for høgt trykk v. bustad, må godkjent føretak montere inn reduksjonsventil v. hovedinntak i hus.

Arbeidet kan ikkje settas i gang før det er betalt tilknytingsavgift for vant og avløp.

Med helsing

Bente Førland  
saksbehandler

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

Helge Fimland	Myking 8 B	5957	MYKING
<b>Mottakarar:</b> Stendal VVS AS	Blombakken 1	5911	ALVERSUND

