

LINDÅS SENTERBYGG AS  
Skuteviksbodene 22  
5035 BERGEN

Referanser:  
Dykkar: Ref.:CJMZK6-  
Skjemanr.:3943  
Vår: 18/227 - 18/5266

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
  
HELA@lindas.kommune.no

Dato:  
16.02.2018

## Vedkomande fettutskiller- gbnr 108/619 Lindås

Viser til søknad, registrering fettutskiller Lindås Senterbygg AS. Mama rosa pizza. Foreslått fettutskiller tilfredsstillar ikkje minstekrav til fettutskiller, i norm for Lindås Kommune. Min. størrelse er sett til NS 4. Normen finn ein på heimesida til kommunen. Det er tidlegare foreslått ein NS 6 fettutskiller, ref situasjonsplan vedlagt pålegg fra Lindås Kommune 06.11. -17.

Det er heilt avgjerande at ein fettutskiller klarer å holde ein lav temperatur, helst ikkje over 25 grader. Dersom temperatur vert høgare er det ingen funksjon i utskiller.

Ber om at ein sender inn søknad som er i henhold til norm. Søknad må også innehalde ein klar og tydeleg situasjonsplan.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Mottakarar:

LINDÅS SENTERBYGG AS

Skuteviksbodene 5035  
22

BERGEN

