



Stendal Vvs AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/173 - 18/5602

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
20.02.2018

Godkjend rørleggjarmelding - gbnr 181/6

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 17.01.2017.

Søknad om sanitærabonnement til kommunalt vatn for eksisterande bustad vert godkjend på følgjande vilkår:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Når arbeidet er utført skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen med oppdatert situasjonsplan og korrekte innmålingsdata (som bygd) dette er eit langt ledningsstrek og det skal leveras innmålingsdata /sosi fil

Minner om at trykk ved bustad er ca 10. bar. Reduksjonsventil skal monteras i bustad. Det er lagt ut leidning frå kum v. mørketjødn for tilknytning.

Gebyr vil bli fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Vassbygde Eiendom AS

Høylandsvegen 70 5915

HJELMÅS

Mottakarar:



Mottakarar:

Stendal Vvs AS

Blombakken 1

5911

ALVERSUND