



Bramtekniske tegninger må ses i sammenheng med brannteknisk rapport.

Prosjekteringen forutsetter at:

- Det monteres ledesystem etter gjeldende regelverk.
- Arealene sprinkles iht. skravur.
- Det er brannslange dekning på hele tiltaket iht. NS-EN 671-1
- Det monteres fulldekkende brannalarmanlegg kategori: 2

SYMBOLFORKLARING

- Branncellebegr. EI60
- EI30S Dør med brannklasse
- Ramningsfrase
- Ramningsretnng
- Ramningsvei

REV. INDEX	DATO	ENDRINGEN GJELDER	SIGN	GODKJENT
A	18.05.13	Fjernet sprinklerområde i trapp	JKK	

Tegnet dato:	14.05.2013	Siste revisjon:	18.06.2013
Konstr./Tegnet av:	L.T.H	KS/Korr:	S.W.E
Målestokk:	1:100 - A2	Tegningstype:	Plan
Tegningsnr.:	130211F01	Rev.:	A

skansen CONSULT	Edvard Griegs vei 3A, 5059 Bergen www.skansenconsult.no	And. Bergen: Tlf. 55 21 21 And. Oslo: Tlf. 22 98 80 80 And. Stavanger: Tlf. 51 95 01 00 And. Hørgesund: Tlf. 52 86 55 50
---------------------------	---	---

KVASSNESVEIEN 4 8	Prosjekteringstegning Brann
Plan 1/Etasje	

Eier/ansvarlig:	Bygg
-----------------	------