

---

**Fra:** Apold Odd-Arne - Framo Holsnøy AS <oaa@framo.no>  
**Sendt:** 14. mars 2018 14:35  
**Til:** Grethe Elin Mjelde  
**Emne:** Søknad om fritak fra krav om vurdering for luftscrubbere.  
**Vedlegg:** 780-301\_Instruks\_for\_beiseanlegg\_side2.pdf; Infolegionella.doc; 780-301\_Instruks\_for\_beiseanlegg\_side5.pdf; doc05112920180314132947.pdf; doc05113020180314133024.pdf; 780-301\_Instruks\_for\_beiseanlegg\_rev\_6.pdf; Risikovurderingleionella.docx

Hei!

Viser til brev datert 2.02.2017 vedr. søknad om fritak fra krav om vurdering for luftscrubbere samt rapport fra Purenviro AS.

Scrubberen er nå bygget om og kan nå dreneres fullstendig som nevnt i rapport fra Purenviro AS på side 5.

Rutinene våre er nå endret slik at hver operatør får opplæring i legionella og må skrive under på et dokument. Vedlagt er rutinen samt dokument som operatørene skriver under på.

Vedlagt er også rutine for rengjøring av scrubber som gjøres 2 ganger i året samt liste som viser at det er gjort.

Vedlagt er lister over måling av pH i scrubber fra februar 2017 til januar 2018 samt rutinen for måling.

Gjennomsnitt er i området 10.6 og det var ingen avvik.

Vedlagt er også bakterielle prøver som er blitt tatt hver måned.

Vedlagt er også ny risikovurdering av scrubber.

Basert på den vedlagte dokumentasjonen, og det faktum at dette er en litt spesiell scrubber med et surt miljø, og der vi har justert opp det basiske miljøet slik at det ikke er vekstbetingelser for legionella, så ønsker vi å få fritak for vurdering hvert 5 år som det er gitt anledning til i §11c i Forskrift om miljørettet helsevern.

Med vennlig hilsen

Best regards  
**Odd-Arne Apold**



**ODD-ARNE APOLD**  
HSE Manager, Technical Department  
Direct: +47 55 99 75 29  
[oaa@framo.no](mailto:oaa@framo.no)

Framo Holsnøy AS  
Rosslandsvegen 933  
5918 Frekhaug, Norway  
Tel: +47 55 99 75 00

This e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and its content shall be regarded as confidential unless explicitly stated otherwise. If you have received this email by mistake, please notify the sender immediately by e-mail and delete this e-mail from your system.