

Søknad om dispensasjon.

Søknaden gjeld dispensasjon for og grava ned ny 4m³septiktank med utsleppsledning til sjø for og håndtera det samla utsleppet av kloakkvatnet frå den eksisterande bustaden på Gnr. 145 –Bnr.34, Skarsvegen 276, 5011 Alversund.

Bustaden er avhengig av dispensasjon frå punkt 1.1 i kommuneplanen for godkjenning av utslepp. Utsleppet går i dag ut til ei lita betongkumme med vidare utslepp rett i ei lita grøft, med utfall til sjø. Dette stettar ikkje dagens krav til utlepp, og tiltakshaver vil ordna dette til dagens krav i forbindelse med at ho oppgraderer bustaden innvendigt.

Søker derfor med dette om dispensasjon for og grava ned og montera inn ein ny 4m³ septiktank. Og også om og få leggja ned ny 75mm utsleppsledning til sjø med endeutslepp på ca.- 20m. Omfanget av dette arbeidet er vist på vedlagte kart. Har også fått svar frå Norva 24 om at dei kan tømme septiktanken frå den eksisterande avkjørsla. Heile tiltaket vil liggja inne på eigedommen til tiltakshaver.

Det er større fordeler enn ulemper ved og godkjenna søknaden om dispensasjon.

Utsleppet går i dag ut via ein for liten septiktank med utslepp rett ut i naturen, slik det vart gjort da vassklosett vart innstalert i bustader på 50-60 tallet.

Ved at dei no lager til komplett nytt utslepp som er godkjent etter dagens regler vil det verta mykje mindre forurensing av dette utsleppet.

Bustaden ligg i uregulert området innanfor det som i kommuneplanen er definert som byggeområdet for bustader, og det er eit eksisterande hus som vil få betre utsleppsordning. Ulempa med dette utsleppet vil derfor verta minimal.

Med helsing

Leif Nævdal

Fra: Monica Daae <monica.daae@norva24.no>
Sendt: 27. oktober 2017 10:47
Til: Leif Nævdal
Emne: SV: fra scanner x734

Hei

Me kan tømme septiktanken så lenge den er innafor desse krava som de beskriv under

Ha ein fin dag!

Mvh

Monica Daae
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 40 03 80 40
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: monica.daae@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

NORVA²⁴
Birkeland
vi hjelper alltid

Fra: slovag@norva24.no
Sendt: 27. oktober 2017 09:28
Til: Monica Daae <monica.daae@norva24.no>
Emne: VS: fra scanner x734

Fra: Leif Nævdal [<mailto:Leif@lindas-ror.no>]
Sendt: 27. oktober 2017 09:27
Til: slovag@norva24.no
Emne: VS: fra scanner x734

Hei, sjå på vedlagte kart og krav frå Lindås komune ang. tømning septiktank Gbnr.145/34 Indre Fosse, Skarsvegen 276, 5911 Alversund.

Kan dere sende over ein bekreftelse på at dere kan foreta tømning av den nye septiktanken som skal monterast på eigdommen.

Tømmehøgde vil verta maks 7,5m og lengda er maks 30m, dersom bilen står i avkjøringa frå hovudvegen.

Kan eg får svar snarast??

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS
Leif Nævdal
leif@lindas-ror.no
Tlf: 93 40 02 40

Bademiljø[®]

Leif Nævdal

Fra: Leif Nævdal
Sendt: 23. september 2017 12:33
Til: 'Beathe Nilsen' - *Reknes Byggevareer LL*
Kopi: 'Ingrid Orvedal'
Emne: VS: Kart Ingrid Orvedal
Vedlegg: image2017-09-23-082508.pdf

Hei.

Vedlagt oversendes nytt kart for utsleppet til Ingrid Orvedal, Skarsvegen.

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS
Leif Nævdal
leif@lindas-ror.no
Tlf: 93 40 02 40

*Kopi av mail sendt til
Reknes Byggevareer LL 23/9-17,
ang. utslepp Gbnr. 145/34.*

