

Årsrapport for oljeutskiljaranlegg

I henhold til gitte løyver og forureiningsforskrifta kapittel 15, skal det kvart sår sendast inn årsrapport for oljeutskiljaranlegg i Lindås kommune. Utfylt skjema skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Fo utfyllande kommentarar legg ved eget ark. Det skal være ein årsrapport for kvart anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljar sin identitet og plassering.

1. Verksemd	
Namn: <u>DEKICHUSET AS</u>	Org. Nr:
Postadresse: <u>Blombakken 4</u>	E-post:
Postnr/Sted: <u>5311 ALVERSUND</u>	Telefon: <u>90219042</u>
Kontakt person: <u>Frode</u>	

2. Oljeutskiljaranlegg	
Adresse:	Gnr/Brn <u>137/671</u>
Utskiljar nr: <u>137/671</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>4 m³</u>

3. Tømming av oljeutskiljar		
Er minimum årlig tømming utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?		
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Hvis nei, kvifor ikkje?		
Dato	Tømmeoperatør	Olje m ³
<u>9/11-17</u>	<u>Gintaras/Frode</u>	<u>0</u>

4. Kontrollprøver				
Er minimum årleg kontrollprøver tatt og analysert?				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei				
Hvis nei, kvifor ikkje?				
Talet på prøver som tas per år:				
Resultat av kontrollprøver siste 12 mnd	Dato	Konsentrasjon(mg olje/l)	Dato	Konsentrasjon (mg olje/l)
	<u>9/11-17</u>	<u>2,18 mg/l</u>		

5. Drift og vedlikehald				
Utført tilsyn	Ja	Nei	Ja	Nei
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Utslepp
Beskrivning av uhell og akutte utslepp:

Sted, dato 2/5-18 Årsrapport utfylt av Charlotte Skaarhaug på vegne av DEKICHUSET AS



Namn:	DEKKHUSET AS
Adresse:	Blomбакken 4
Kontaktperson:	Frode
Type bedrift	Nøring
Type utskiljar	OLJE
Utskiljarnr:	137/671

Tømming av anlegg			
Dato	Sandfang (m ³)	Oljeutskiljar (m ³)	Oppsamlingstank (m ³)
9/11-17	0	0	

Nyttast godkjent vaskemiddel	Ja	<input type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>
------------------------------	----	--------------------------	-----	--------------------------

Eventuelle merknader:
Det var ikke noe avfall i oljeutskiller

Merknader som må utføres snarast:

Driftsjournal ajourført	Ja	<input type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>
Sted/Dato:	9/11-2017			
Tømmefirma:	Norra 24 vest			
Signatur tømmeoperatør:	Guntaras / Trond			

Driftsjournal oljeutskiljaranlegg

Utskiljarnr (gbnr) Bedriftens namn	Oljeutskiljar (m ³)	Slamfang (m ³)	Kontoll	Dato for prøvetaking	Tømmme dato	Tømmmeoperatør	Signatur ansvarleg for tømming
137/671 DEKhuset AS	0	0	OK	9/11-17	9/11-17	Gintaras Trond	Gintaras Trond
Adresse Blombakken 4							
Heimelshavar Frode							
Type verksemd Nøring							
Type utskiljar OLJE							
Størrelse utskiljar 4 m ³							
Innandørs vaskelass							
Utandørs vaskelass							
Slangekran for spylng							
Bilvaskemaskin							
Oppsamlingstankt							
Montert av							
Merknader							



eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway
AS (Bergen)**
F. reg. 965 141 618 MVA
Sandviksveien 110
5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42
Fax:

Norva24 Vest AS
Sløvåg 32
5960 DALSØYRA
Attn: Charlotte Skårhaug

AR-17-MX-004612-01



EUNOBE-00025702

Prøvemottak: 09.11.2017
Temperatur:
Analyseperiode: 09.11.2017-16.11.2017
Referanse:

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: 441-2017-1109-011	Prøvetakingsdato: 09.11.2017				
Prøvetype: Avløpsvann	Prøvetaker: Oppdragsgiver				
Prøvemerkning: Dekkhuset	Analysestartdato: 09.11.2017				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Olje i vann C10-C40	2.18	mg/l	0.5	35%	NS-EN ISO 9377-2

Bergen 16.11.2017

Helene L. Botnevik

Helene Lillethun Botnevik

ASM Bergen, Kvalitetsansvarlig

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Opplysninger om måleusikkerhet og konfidensintervall fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).