



Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan 1. februar påfølgjande år. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd	
Namn: <u>psw Technology AS</u>	
Postadresse: <u>Storemyra 251</u>	Org.nr:
Postnr/sted: <u>5954 Mongstad</u>	E-post:
Kontaktperson: <u>Kjetil Fjellanger</u>	Telefon: <u>480 23 423</u>

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse: <u>storemyra 251</u>	Gnr/bnr: <u>127/117</u>
Utskiljar nr.: <u>127/117</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>2 m³</u>

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje?					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³
<u>30/3-17</u>	<u>Frode Birkeland</u>	<u>2</u>			
<u>25/7-17</u>	<u>Dennis Steen</u>	<u>2</u>			
<u>20/12-17</u>	<u>Ruben Olsen</u>	<u>2</u>			

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje? *Har tatt 7. FIKK problem med batteri på måling nr 2*

Talet på temperatur målingar som tas per år: *2*

Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
		<i>4/12-17</i>	<i>15</i>	

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt? <i>prøve kammer</i>		

6. Utslipp

Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato *4 juni 2018*

Årsrapport utfylt av *Charlotte*

Sikar hang

på vegne av *psw*

Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø E-post: postmottak@lindas.kommune.no

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM





LINDÅS KOMMUNE

Internkontroll fett utskiljar anlegg:

Utskiljar nr.	Tømme dato	Mengde fett m ³	Tømme firma	Temperatur måling	Dato	Kontrollør frå Lindås kommune	Frist for neste tømning bestemt under kontroll	Dato for kontroll
	127/117	30/3-17	2	NORVA 24				
Verksemnda sitt namn	PSW	25/7-17	2	---				
Adresse	Sturemyra ²⁵¹	20/12-17	2	---				
Type verksemd								
Type utskiljar				4/12-17				
Dimensjon utskiljar anlegg								
Montert								
Plassering								
Merknader								

I Lindås kommune er tømmefrekvens for fettutskiljarar 3-12 gonger i året. Tømmefrekvens vil avhenge av verksemnda sin produksjon og størrelse på anlegget.

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM





Driftsjournal fett utskiljar anlegg

Fett utskiljar nr.	Dato	Fettutskiljar m ²	Slamskiljar m ³	Kontroll	Temperatur-/prøvetaking	Tømmefirma	Signatur
127/117	30/3-17	2		OK		Nura 24	Frede Birjeland
PSW	25/7-17	2		OK		--	Dennis Steen
	Stuemyrane 25/12/12-17	2		OK	4/112-17	--	Ruben Olsen
Heimshavar	Kjetil Bjellanger						
Type verksemd	Nering						
Type utskiljar	Fett						
Dimensjon på anlegg	2 m3						
Montert							
Plassering							
Merknader							

Årleg driftsjournal/vedlikehald av anlegg

Dato	Firma	Signatur
4/16-18	Nura 24 Vest	Charlotte Skaarhaug

Tømmefrekvens 3-12 gonger i året. Husk å sende inn årlig tømmereport til kommunen innen 1. februar påfølgjande år. Følgjande dokumentasjon skal leggjast ved: utfylt årsrapport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport frå laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. E-post: posttattak@lindas.kommune.no





TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILJARAR

Verksemdas namn psw	Adresse storemyra 251
Fettutskiljar nr 1271117	Kontaktperson i verksemd Ijetil Fjellanger
Tømmefrekvens <input checked="" type="checkbox"/> Ok <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens	
Frityrfett <input checked="" type="checkbox"/> Brukast ikkje <input type="checkbox"/> Leverast til <input type="checkbox"/> Kastast	
Driftsjournal ajourført <input checked="" type="checkbox"/>	Skrevet ny driftsjournal <input type="checkbox"/>
Reingjering <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskiljar reingjort <input type="checkbox"/> Anbefalar reins av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Reingjort utløp	
Vatn <input type="checkbox"/> Manglar vatn ved fettutskiljar	Fylt opp med kaldt vatn <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden
Mengde fett tømt 2 m ³	

Eventuelle merknadar som må utbetrast

Tømmefirma	
Dato 3013-17	Sign Frode Birckeland



Lindås kommune
Avd for Veg vatn
og avløp

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILJARAR

Verksemdas namn	Adresse
psw	Storemyra 251
Fettutskiljar nr	Kontaktperson i verksemd
127/117	Kjetil Fjellanger
Tømmefrekvens	
<input checked="" type="checkbox"/> Ok	<input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens
Frityrfett	
<input checked="" type="checkbox"/> Brukast ikkje	<input type="checkbox"/> Leverast til <input type="checkbox"/> Kastast
Driftsjournal ajourført	Skrevet ny driftsjournal
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reingjering	
<input checked="" type="checkbox"/> Fettutskiljar reingjort	<input type="checkbox"/> Anbefalar reins av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt utløp <input type="checkbox"/> Reingjort utløp
Vatn	Fylt opp med kaldt vatn
<input type="checkbox"/> Manglar vatn ved fettutskiljar	<input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden
Mengde fett tømt	
2 m ³	

Eventuelle merknadar som må utbetrast

Tømmefirma	Norva 24 vest
Dato	25/7 17
Sign	Dennis Steen

