



---

## Notat

---

Til: Ingrid Bjørge Pedersen

Kopi til:

Saksbehandlar: Vatn og avløp/Arne Helgesen

Vår referanse: 18/1715 - 7 / Gbnr - 180/19 Leivestad søndre, FA - L42

Dato: 15.06.2018

---

### Emne: Uttale teknisk drift VA

Dette er i nordre del av Storavatn, som har avrenning mot treskallen/ Kjeggjavatn. Nytt hus skal ha minirensanlegg, det er vi enige i. Kan vel gjerne opfordre eigar til å vurdere om hus nr. 2 på bruket også burde vert tilknytt nytt minirensanlegg, dette ville vera fornuftig, sett frå vår side. Elles skal vel minirensanlegg ha avrenning til bekk med heilårs vannføring, eventuelt uv og etterpolering

---

#### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

#### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM

