

EIGENKONTROLL AV SANITÆRINSTALLASJONER

Skjemaet skal fyllast ut av utførande røyrleggjar og skal sendast Lindås kommune for arkivering saman med godkjent søknad om tilknytning.

BYGGJEPLASS: *Risøy* GNR.: *81* BNR.: *15* TOMT NR.:

Eigar av sanitæranlegget:

Kjell Mjelstad

Adresse: *Saudalskleivane 3*

5136 Mjølkeråen

Prøven gjeld:

Prøvetrykk:

Dato og sign. av røyr.:

Utv. vassleidning

100 mvs. i *30* min.

26/8 14 *KF*

Utv. spillvassleidn.

1.1 mvs. i *30* min.

26/8 14 *KF*

Bunnleidning:

mvs. i min.

Innv. spillvassleidn.

1.1 mvs. i *30* min.

16/6-14 *KF*

Innv. vassleidn.

100 mvs. i *30* min.

16/6-14 *KF*

.....

mvs. i min.

.....

mvs. i min.

Teknisk etat skal varslast for kontroll før tildekking.
Prøvetrykk for spillvassleidning er 1.1 m.v.s.
Prøvetrykk for vassleidning er 50% over driftstrykk.

Anlegget teke i bruk/overlevert den: *16/6-14*

Merknader:

.....

.....

Utførande røyrleggjar stadfestar at sanitæranlegg er utført samsvar med "Normalreglementet" (tidlegare NKF-Norm-8).



LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
27. 08. 2014	
Ark. saksnr	Løpnr
Saksnr	Løpnr

Knut Farestveit
Stempel/sign. røyrleggjarfirma


KNUT FARESTVEIT
Rør & Sveis
5720 MODALEN
Tlf./Fax 56 59 97 07
Mob. 901 82 524

SITUASJONSPLAN

RØYRLEGGJAREN TEIKNAR INN TILKNYTINGSPUNKT, UTVENDIG STAKEKUM, BAKKEKRANE, FORHOLD TIL GRUNNMUR ELLER ANNA FASTPUNKT.



Grense



INGENIØR TUNO
RØYRLEGGJAREN
RØYRLEGGJAREN
Tlf. Fax 22 23 24 25
Mob. 901 82 251