



Hjelmås VVS as
Torvhusmyrane 2
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar: Ref.:5HH7TM-
Skjemanr.:3934
Vår: 18/2023 - 18/23161

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
23.07.2018

Vedkomande Røyrleggjarmelding - gbnr 137/66 Alver

Har sett på denne saka, og har følgjande kommentarer.

- Avløpsløsning inn til bueiningar, her legg ein opp til å føre ein avløpsleidning inn i leilighet 1. etg. Sette av gren for avstikk til leilighet 2. etg. På bunnledning. Dette er ikkje noko god løysing,. Her bør ein legge opp til stake spylekummer utanfor bygg , og gå inn med eigen leidning direkte til bueining i 2. etg.
- Det blir lagt opp til utvendig stoppekran i kum til kvar enkelt leiligheit. Ser at denne komma er plassert på ein parkeringsplass, den må ligge på eit området som alltid er tilgjengeleg. Huseigar i kvar enkelt bueining må ha tilgang til kum,kum må vera tydeleg merka med skilt på vegg. Kraner må vera merka med husnr. Slik at eigar veit kva kran som tilhøyrer hans bueining.
- Tilleggsopplysningar må alltid sendast til postmottak , mrk med sak nr. 18/2023

Fint om du kan skrive heile namnet til tiltakshaver, som i dette tilfellet er Reigstad bygg og eigedom as. Når vi skal legge inn kopimottakar, må vi søke firma opp i brønnøysundsregisteret, og er derfor avhengig av at namn er heilt korrekt, elles får vi ikkje treff i register.

Med helsing

Arne Helgesen
Avd. leiar VA

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:



Kopi til:

Reigstad Bygg og Eigedom AS

Osterfjordvegen 5914
124

ISDALSTØ

Mottakrar:

Hjelmås VVS as

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG