



Notat

Til: Ingrid Bjørge Pedersen

Kopi til:

Saksbehandlar: Vatn og avløp/Arne Helgesen

Vår referanse: 17/1760 - 23 / Gbnr - 100/13, Byggnr - 176316780-1, Byggnr - 176316780-2

Dato: 26.07.2018

Emne: Uttale om søknad utslepp. Gbnr 100/13

Det må settast av plass for etterpolering, etter renseanlegg, f. eks kum på utslepp etter anlegg.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM

