



## Rørleggjarmelding

Skjemaet skal nyttast ved arbeid som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar, og private anlegg.

Utfylt skjema skal sendast:

Lindås kommune  
 Teknisk drift, VA-avdelinga,  
 Kvernhusmyrane 20  
 5914 ISDALSTØ

Før arbeidet vert sett i gang skal det liggje føre kommunal godkjenning av denne rørleggjarmeldinga og pålagt tilkoplingsgebyr skal vere innbetalt til kommunen.

Gjeld byggjearbeid på følgjande eigedom:

Gnr/Bnr.:	Adressa til eigdommen:
137-665	TUFTAMYRA 2A-B

Utførande rørleggjar:

Føretaksnamn:	
ARNA Ø ÅSANE RØRLEGGERSERVICE AS	
Adresse:	Tlf:
HARDANGERV. 871 - 5267 ESPELAND	55 393850
Kontaktperson:	Mobiltf: (kontaktperson)
VIDAR ROLLAND	952 54601

Arbeidet vil føregå i perioden/type anlegg:

Frå og med dato:	Til og med dato:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offentleg anlegg	Privat anlegg
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tilkopl. Vatn	Tilkopl. Avl

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering	
2 - 09. 2014	
Ark. saksnr.	Løpenr.
Sakstr.	Tilgangskode

Teikningar vedlagt:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tal teikningar vedlagt: 4
Situasjonsplan	Kjellarplan	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Installasjonsteikning	Etasjeplan	
<input type="checkbox"/>		
Andre teikningar, gje opp kva slag		

Merknadar:

VANN OG AVLØP TIKK. STIKK I TOMTEGRENSE.  
 JNN OG UTV. RØRARBEID I TOMANNSBOLIG.





# LINDÅS KOMMUNE

## Eining for Teknisk drift

I Lindås kommune gjeld KS "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" Dette er delt i "Administrative bestemmelser" og i "Tekniske bestemmelser". Føretak som skal utføre arbeid på sanitæranlegg i Lindås kommune, skal være kjent med dette reglementet.

I tillegg har Lindås kommune sin eigen VA norm. [www.va-norm.no](http://www.va-norm.no)

Nokre viktige punkt i forhold til regelverket:

1. Lågast tillatne kjellargolvshøgde vert fastsett av stikkleidningen sin lengde, fall og andre krav i abonnementsvilkåra. Det skal alltid vere minst 90 cm mellom kjellargolv og/ eller vasstand i lavast monterte vasslås, og innvendig topp hovudleidning, målt i stikkleidningen sitt forgreiningspunkt på hovudleidningen. Aldri lågare enn kote + 3,00.
2. Dersom det må nyttast trykkauking/ reduksjonsventil grunna for lågt eller for høgt trykk, er det konsulent/ ansvarleg søkjar/ røyrleggjar/ abonnent sitt ansvar å undersøkje om det er naudsynt, og utførande røyrleggjar / abonnent sitt ansvar å sørgja for å koste dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/ teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført.

Som utførande er eg kjend med dei vilkår som vedkjem tilknytning til kommunale vass- og avlaupsleidningar i Lindås kommune.

*Espeland 1/9-2014* ..... *Vidar Rolland*  
Stad, dato og underskrift utførande røyrleggjar

Som eigar av anlegg/ eigedom vil eg rette meg etter dei til ei kvar tid gjeldande sanitær- og avgiftsføresegner i Lindås kommune.

*ADNA 1/9 2014* ..... *Ms Masel*  
Stad, dato og underskrift eigar av anlegg/ eigedom:

**Rørleggarmeldinga må vere komplett utfylt, ha to underskrifter og alle vedlegg innlevert før handsaming vert utført.**

