



Hjelmås Vvs AS
Torvhusmyrane 2
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 17/2633 - 18/30513

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
05.10.2018

Godkjent ferdigmelding - GBNR 108/68 Lindås

Adresse byggeplass: Dordihaugen 5, Lindås
Type bygg: Einebustad
Type arbeid: Tilkopling til offentleg vatn og avløp, samt utføring av sanitæranlegg

Viser til motteken ferdigmelding 14.09.2018.

Ferdigmeldinga vert godkjend slik den ligg føre. Men vi har ein del kommentarer til innleverte søknader og dokumentasjon.

Ser at rørleggermelding formelt ikkje er godkjent i denne saka, dersom det ikkje er betalt tilknytingsavgift, mellomlegg mellom hytte/ hus. Vil dette bli fakturert. Ser at det i kommentar til rørleggermelding er sagt at ny bustad skal kobles i kum, her har ein brukt gammel tilknytning, og så vidt eg kan sjå er det heller ikkje montert stoppekran i tilknytingspunkt, dette var ikkje bra.

Når ein installerer så lange strekk med privat vatn og avløpsleidning, skal det vera innmålingsdata.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Kopi til:

Olav Knarvik

Eidsvågveien 103 5105

EIDSVÅG I ÅSANE

Mottakarar:

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2 5913

EIKANGERVÅG