



Cowi AS  
Solheimsgt. 13  
5058 BERGEN

Referanser:  
Dykkar: Philipp Gleichmar  
Vår: 18/2020 - 18/30814

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
HELA@lindas.kommune.no

Dato:  
09.10.2018

## VA avdelingens uttalelse til VA rammeplan - gbnr 137/63 Alver

Sjølve løysinga for va i planen er grei, men det manglar framleis avtaler for tilknytning felles privat sp leidning ref. førre uttalelse, vedkomande va rammeplan :

Spillvassledning er felles privat, så her må utbygger inngå avtale med eigarar om tilknytning. Denne spillvassledningen er heller ikkje tilknytt offentlig leidning, noko som må ordnast/sikrast før plan kan godkjennast. Eks spillvassledning fra pkt. 2 og ca 35 m. lenger nor/vest må reetablerast i

- OV leidning frå parkering/ veg er ført inn på kubbaleitet sitt overvassanlegg, også her må det vera skriftlig avtale med utbygger av kubbaleitet, og tinglyste avtaler om å etablere leidning over annan manns grunn
- Endeleg teknisk plan må vera godkjent i god tid før ig. Ref VA norm Lindås Kommune :  
Komplett teknisk plan med teikningar, beskrivelse, kapasitetsberekningar skal sendast til kommunen/VA verksemda for godkjenning før det blir gitt igangsettingsløyve. For nærare innhald i teknisk plan blir det vist til vedlegg B1 jfr også rapport 2008/2014 frå Norsk Vann.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til:

Mga Eiendom AS  
Siril Therese Sylta

Lurevegen 850 5912

SEIM

### Mottakarar:

Cowi AS

Solheimsgt. 13 5058

BERGEN

### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733

