

# INSPEKSJONSBEVIS

*For LPG ANLEGG med registreringsnummer 2018024*

*Bygget av TOLCON AS i 2018*

Ref. Teknisk rapport: 01-26671-2018  
Eier, Sted: Lemminkäinen Norge AS, Eikefet  
Registreringsnummer: 2018024

Herved bevitnes at LPG ANLEGG er kontrollert og prøvd på den måte som er bestemt i «Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen» av den 8.juni 2009, med tilhørende veiledninger fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

**LPG ANLEGG anses tilfredsstillende for driftstrykk inntil 15,6 bar(g).**

**Neste tilstandskontroll: 27.04.2023**

Råde, 26.11.2018

  
Jens Fredrik Blegstad

