

SAMSVARSSERTIFIKAT FOR ANLEGG
CERTIFICATE OF CONFORMITY FOR ASSEMBLY



2014/68/EU

Sertifikat nr. / Certificate no. 1068

Beskrivelse av anlegget / Description

LPG forsyninganlegg: Nedgravd tank og rør

Identifikasjonsnr., Tegningsnr. / Identification no., drawing no.

TOL-10761

Produsert av (firma) / Manufactured by (company)

Tolcon AS

for (fabrikk/kunde) / for (plant/purchaser)

YIT Norge AS

Byggeår / Year of construction

2018

Konstruksjonsstandard / Design code

NS-EN 15001-1:2009

Kategori / Category

IV

Designbetingelser / Design conditions

– Designtrykk / Design pressure

Seksjon 1 LPG Tank: 15,6 barg / Seksjon 2 Rør: 25 barg

– Designtemperatur / Design temperature

Seksjon 1 LPG Tank: -20 / 40°C / Seksjon 2 Rør: -40 / 40°C

– Sertifikat for trykktest / Pressure test report

Seksjon 1 LPG Tank: 22,31 barg

– Andre designbetingelser / Other design conditions

IA / NA

Vi bekrefter med dette at vi har verifisert systemet som nevnt over
og at det er i overensstemmelse med **2014/68/EU**

Modul G

*We hereby certify that we have performed verification of the system above and that the tests carried out conform with the requirements of **Directive 2014/68/EU***

Module G

Lotti Jespersen

Dato: 10.12.2018

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering
Teknisk kontrollorgan / Notified Body 0435