

Håkon Haugland

Referanser:

Dykkar:

Vår: 18/3856 - 18/38414

Saksbehandlar:

Arne Helgesen

HELA@lindas.kommune.no

Dato:

21.12.2018

## Godkjent søknad dispensasjon avstandskrav va leidningar

Viser til mottatt søknad om dispensasjon frå avstandskrav til VA leidningar. Har vert på synfaring, og redigert kart etter faktiske forhold. Hovud vann og avløpsledning ligg no, nokolunde korrekt i kart. I dette tilfellet vil det ikkje vera noko problem med oppføring av bygg nærare va leidningar enn 4 m. Søkar oppgir avstand til å vera 2,3 m. til næraste hjørne på bygg.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Mottakarar:

Håkon Haugland

---

#### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

#### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM

