

bnr. 402, 403, 404

EIGENKONTROLL AV SANITÆRINSTALLASJONER

Skjemaet skal fyllast ut av utførande røyrleggjar og skal sendast Lindås kommune for arkivering saman med godkjent søknad om tilknytning.

BYGGJEPLASS:

GNR.: 134

BNR.: 388

TOMT NR.: 1

Eigar av sanitæranlegget:

Villanger og sønner

Adresse:

Helland Vest

Prøven gjeld:

Prøvetrykk:

Dato og sign. av røyrl.:

Utv. vassleidning

mvs. i min.

Utv. spillvassleidn.

mvs. i min.

Bunnleidning:

1.1 mvs. i 2 min.

Innv. spillvassleidn.

mvs. i min.

Innv. vassleidn.

mvs. i min.

..... mvs. i min.

..... mvs. i min.

LINDÅS KOMMUNE	
TEKNISK	
Arkivkode	134/388
3-1 MAI 2001	
Ark.saksnr.	00/00388
Løpnr.	9354/01
Saksh.	KEJ
Grad.	

Teknisk etat skal varslast for kontroll før tildekking.
Prøvetrykk for spillvassleidning er 1.1 m.v.s.
Prøvetrykk for vassleidning er 50% over driftstrykk.

Anlegget teke i bruk/overlevert den: 15/12 2000

Merknader:

Utførande røyrleggjar stadfestar at sanitæranlegg er utført i samsvar med "Normalreglementet" (tidlegare NKF-Norm-8)

STENDALLS

Lynemarka 20 - 5707 Åversund

Stempel/sign røyrleggjarfirma

