



Driftsjournal fett utskiljar anlegg

Fett utskiljar nr.	Dato	Fettutskiljar m ³	Slamskiljar m ³	Kontroll	Temperatur-/prøvetaking	Tømmefirma	Signatur
137/129	9/2	5		OK		Nova 24 Vest AS	Trine Ekren
Alver Hotel AS	15/11	5		OK	24/5-28/5	-11-	Trine Ekren
Alvervegen 100							
Ronar H							
Nøring							
Fett							
Dimensjon på anlegg							
5 m ³							
Montert							
Plassering							
Merknader							

Årleg driftsjournal/vedlikehald av anlegg

Dato	Firma	Signatur
15/11/18	Nova 24 Vest AS	Trine Ekren

Tømmefrekvens 3-12 ganger i året. Husk å sende inn årlig tømmerrapport til kommunen innen 1. februar påfølgjende år. Følgjande dokumentasjon skal leggjast ved: utfylt årsrapport (kommunen sitt skjema skal nyttast), analyserapport frå laboratoriet, samt kopi av driftsjournal. Lindås kommune ved Teknisk drift, VVA, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø. E-post: postmottak@lindas.kommune.no

