



## Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

<b>1. Verksemd</b>	
Namn: <u>Alver Hotel AS</u>	
Postadresse: <u>Alvervegen 100</u>	Org.nr: <u>910 136 216</u>
Postnr/sted: <u>5911 ALVERSUND</u>	E-post: <u>runar@westlandhotel.no</u>
Kontaktperson: <u>Runar Hilland</u>	Telefon: <u>918 52 493</u>

<b>2. Fett utskiljar anlegg</b>	
Adresse: <u>Alvervegen 100</u>	Gnr/bnr: <u>137/129</u>
Utskiljar nr.: <u>137/129</u>	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: <u>5</u>

<b>3. Tømming av fett utskiljar</b>					
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei    Vis nei, kvifor ikkje? <u>Grunna sjukemelding og endring hos Norva24 rest utgikk tømning vete 24</u>					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>	Dato	Tømmeoperatør	Fett m <sup>3</sup>
<u>9/2/18</u>	<u>Dennis/Even</u>	<u>5</u>			
<u>15/11/18</u>	<u>Dennis/Trond</u>	<u>5</u>			

<b>4. Temperaturmåling</b>	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje? <u>Endringer hos Nerva24 rest AS gjorde at dette ikke var oppdaga</u>				
Talet på temperatur målingar som tas per år: <u>2</u>				
Resultat av kontrollprøver av	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur
temperatur siste 12 månader	<u>24/05/18</u>	<u>17,6</u>		
	<u>01/02/18</u>	<u>12-13</u>		

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå <u>Fettlag utgjør 20% av volum i tank</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?		
<u>Prøvetakingskum</u>					

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato Sløvåg 28/01/19

Årsrapport utfylt av Trine Ekren på vegne av Alver Hotel AS

