



BERGEN
KOMMUNE

LINDÅS KOMMUNE

Faktureret 30/11-18

TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Bedriftens navn:	Adresse:
Westlands Hølet AS	Kvælen 20
Fettskallernummer:	Bedriftens kontaktperson:
	Rune

Tømmefrekvens:	
☒ OK	☐ Ikke OK
☒ Fettlag utgjør 15% av volum i tanken	
Frityrfett:	
☒ Brukes ikke	☐ Leveres til
☐ Kastes	
Driftsjournal ajourført:	Fyllt opp med vann:
☐ Ja - levere ut ny	☐ Ja
☒ Nei	☒ Tømmeoperatøren
☐ Kunden	
Rengjøring:	
☒ Fettutskilleren er rengjort	☐ Prøvetakingskum er rengjort
☒ Undersøkt utløp / innløp	☒ Rengjort utløp / innløp

Prøvetaking:	
☐ Temperaturlogging	Antall døgn
☐ Vannprøve	Vannprøve levert
☐ Fra prøvetakingskum	
☐ Fra et annet sted enn prøvetakingskum	

Eventuelle anmerkninger som må utbedres:	
Tilstandsvurdering:	
☒ God	☐ Mindre god
☐ Dårlig	(Spesifiser i anmerkning)
Tilkomst utskiller:	
Hovedkammer	
☒ Ja	☐ Nei
Tilkomst for prøvetaking i utløp:	
☐ Ja	☒ Nei
Tilkomst for prøvetaking i prøvetakingskum:	
☒ Ja	☐ Nei

Anmerkning:			
Tømmefirma			
Morra 24. Birkeland			
Dato	Signatur tømmeoperatør	Dato	Signatur bedrift
15-11-18	DS / TS	15/11-18	