



Lindås kommune  
Avd for Veg vatn  
og avløp

## TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILJARAR

Verksemdas namn	welloconnection	Adresse	Støremyrå 279 5954 MONGSTAD
Fettutskiljar nr	1	Kontaktperson i verksemd	Edvin Bouge
<b>Tømmefrekvens</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ok		<input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens	
<b>Frityrfett</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Brukast ikkje		<input type="checkbox"/> Leverast til ..... SAR .....	<input type="checkbox"/> Kastast
<b>Driftsjournal ajourført</b>		<b>Skrevet ny driftsjournal</b>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Reingjering</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> Fettutskiljar reingjort		<input type="checkbox"/> Anbefalar reins av utløp	<input type="checkbox"/> Undersøkt utløp
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Reingjort utløp	
<b>Vatn</b>		<b>Fylt opp med kaldt vatn</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Manglar vatn ved fettutskiljar		<input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Kunden	
<b>Mengde fett tømt</b>			
1.58 m <sup>3</sup>			

Eventuelle merknadar som må utbetrast


Tømmefirma	Norva 24
Dato	10.12.18
Sign	Frode Birkeland