



Seimstrand Eigedom AS  
5912 SEIM

Referanser:

Dykkar:

Vår: 19/688 - 19/7533

Saksbehandlar:

Linda Folkestad

Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:

05.03.2019

## Vedkommande årsrapportering fettutskiljar - GBNR 171/56 Spar Seimstrand

Lindås kommune ved Teknisk drift har motteke årsrapport 2018 for fettutskiljar ved Spar Seimstrand. Årsrapport viser at anlegg, i periodar, har temperaturer som ligger i underkanten av 30°C. Anlegg ligger på grensen til å miste sin funksjon. Teknisk drift ber Dykk følgje med på anlegget slik at temperatur i anlegg ikkje vert høgare. Om mulig kan verksemda setje i gong tiltak for å få temperatur ned.

Det er i årsrapport for 2018 levert inn 1 temperaturlogg for anlegg. Teknisk drift ber om at det vert utført minimum 2 temperaturlogger per år.

Med helsing

Arne Helgesen  
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad  
saksbehandlar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Mottakarar:

Seimstrand Eigedom AS

5912

SEIM

#### Post

postmottak@lindas.kommune.no  
Dokumentsenteret  
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

#### Kontakt

www.lindas.kommune.no  
Telefon +47 56 37 50 00  
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311  
Org.nr. 935 084 733

