



Peder Hagesæter

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/2287 - 14/5305

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
HELA@lindas.kommune.no

Dato:  
10.03.2014

## SV Vedr rørleggermelding for gnr. 134, bnr. 176.

Det som blei avtalt den gong du skulle tilknytte dette Gbnr. Var: For å ikkje anbore fleire på hovudleidningen skulle du bruke den an boring som var der allereie, så skule du sette ned ei enkel kum med stoppekran til kvar enkelt stikkleidning.

Når det gjeld Sivertsen oppe i svingen, så gjer vi det på same måte her. I staden for at han må knytte seg til i kum, bruker vi same an boring som er der allereie. Husk å få innmålt trekkerør som går under veg, og beskriv det i sluttdokumentasjon.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*



**Mottakarar:**  
Peder Hagesæter