



Høyland Auto Marith Haugen
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:

Dykkar:

Vår: 19/807 - 19/8494

Saksbehandlar:

Linda Folkestad

Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:

12.03.2019

Vedkomande prøveanalyse av utsleppsvatn frå oljeutskiljar - GBNR 209/19 Høylandsvegen 335

Lindås kommune ved Teknisk drift har motteke analyse av utsleppsvatn frå oljeutskiljar ved gbnr 209/19 Høyland Auto.

Tømmeoperatør har i årsrapport gitt melding om at anlegg ikkje er tømt i 2018. Det er heller ikkje teke prøve av utsleppsvatn.

Analyse av prøve er utført den 24.01.2019 av Bergen Vann KF vannlaboratoriet. Motteke analyserapport viser at oljeinnhald i utsleppsvatn er 440 mg/l. Høgste tillate mengde olje i utsleppsvatn frå oljeutskiljar er 50 mg/l (jf. forureiningsforskrift § 15-7). Målt oljeinnhald i utsleppsvatn er ca 9 ganger høgare enn det som er tillete. På grunn av det høgt innhald av olje i utsleppsvatn har tømmeoperatør sendt analyserapport for 2019.

Teknisk drift ber Dykk om å gå igjennom anlegg for å finne ut kva som er årsak til dei høge oljeverdiane i utsleppsvatnet. Kommunen ber om tilbakemelding om anlegget sin tilstand og eventuelt om utslipp kan skyldes lekkasje i driftstoffanlegg eller liknande.

Førehandsvarsel om tilsyn:

På grunn av høgt innhald av olje i utsleppsvat ser vi behov for å følgje opp anlegg. I samsvar med forvaltningslova § 16 gir vi med dette brev eit førehandsvarsel om tilsyn av anlegg. Tidspunkt for tilsyn vil vi komme tilbake i eget vedtak – varsel om tilsyn.

Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Vedlegg:

Analyserapport Høyland Auto 24.01.19

Mottakrar:

Høyland Auto Marith Haugen

5913

EIKANGERVÅG