



Årsrapport for fett utskiljar anlegg

Med omsyn til Forskrift for på slipp av fett holdig avløpsvann i Lindås kommune skal det sendast inn årsrapport for utskiljar anlegget. Dette skjemaet skal returnerast til kommunen innan **1. februar påfølgjande år**. Legg ved eget ark for utfyllande kommentar ved behov. Det skal sendast inn ein årsrapport per anlegg. Det er viktig å ha kontroll på den enkelte utskiljars identitet og plassering. Tømmefrekvens i Lindås kommune er 3-12 ganger i året.

1. Verksemd	
Namn: Flage utleige AS	
Postadresse: Bjørkemoen 46	Org.nr: 983 745 385
Postnr/sted: 5709 VOSS	E-post: egil@flagemaskin.no
Kontaktperson: Egil Ørnes	Telefon: 46 40 70 57

2. Fett utskiljar anlegg	
Adresse: Torvhusmyrane 16 5913 Eikangervåg	Gnr/bnr: 212/141
Utskiljar nr.: Gbn. 212/141	Installert (år):
Plassering:	Dimensjon: 3,5m³

3. Tømming av fett utskiljar					
Er minimum årlig tømning utført og tømmerapport sendt inn til Lindås kommune?					
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Vis nei, kvifor ikkje? vert avtale på 2 tømminger.					
Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³	Dato	Tømmeoperatør	Fett m ³
16/08-18	Robert M	2m³			
15/11-18	Dennis/Trond	3,5m³			

4. Temperaturmåling	
Er minimum årlige kontrollprøver av temperatur tatt og analysert?	
<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	

Vis nei, kvifor ikkje? Ikkje vort avtale på dette for 2018. Avtale oppdateres for 2019.				
Talet på temperatur målingar som tas per år: 2				
Resultat av kontrollprøver av temperatur siste 12 månader	Dato	Temperatur	Dato	Temperatur

5. Drift og vedlikehald	JA	NEI	Utført dato:	JA	NEI
Inspeksjon og tømning av fett utskiljar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peiling av fett nivå ved tømning 15/11-18 utgjorde fettlag 2% av volum i tank	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontroll og test av alarmfunksjon	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vurdering av overflater, sprekkdanningar etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Er det installert fast temperaturmåler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspeksjon og rengjøring av fettutskiller, innløp/utløp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vis ikkje fast montert temperaturmåler, kvar og korleis vert temperatur målt?		
			Prøvetakingskum		

6. Utslipp
Beskriving av uhell og akutte utslipp:

Stad, dato Sløvåg 25.03.19

Årsrapport utfylt av Trine Ekren

på vegne av Flage Utleige AS

