



Lindås Vvs Nils Træland AS
Postboks 42
5951 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/2020 - 19/12465

Saksbehandlar:
Arne Helgesen
HELA@lindas.kommune.no

Dato:
17.04.2019

Vedkomande Rørleggermelding - gbnr 137/63 Alver

Veit ikkje heilt kva denne rørleggermeldingen gjeld, men går ut frå at det er opparbeiding av teknisk iiinfrastruktur VVA. I denne saken har det komt in ein VA rammeplan, under har eg kopiert vedtak som blei send tiltakshaver og konsulent. Har pr. d.d. ikkje motatt noko teknisk plan i henhold til VA norm, denne må i tillegg pan,profil og detaljteikningar, innehalda dei nødvendige tinglyste avtaler.

VA avdelings uttalelse til VA rammeplan - gbnr 137/63 Alver

Sjølve løysinga for va i planen er grei, men det manglar framleis avtaler for tilknytning felles privat sp leidning ref. førre uttalelse, vedkomande va rammeplan :

Spillvassledning er felles privat, så her må utbygger inngå avtale med eigarar om tilknytning. Denne spilvassledningen er heller ikkje tilknytt offentleg leidning, noko som må ordnast/sikrast før plan kan godkjennast. Eks spillvassledning fra pkt. 2 og ca 35 m. lenger nor/vest må reetablerast i

- OV leidning frå parkering/ veg er ført inn på kubbaleitet sitt overvassanlegg, også her må det være skriftlig avtale med utbygger av kubbaleitet, og tinglyste avtaler om å etablere leidning over annan manns grunn
- Endeleg teknisk plan må være godkjent i god tid før ig. Ref VA norm Lindås Kommune :
Komplett teknisk plan med teikningar, beskrivelse, kapasitetsberekningar skal sendast til kommunen/VA verksemda for godkjenning før det blir gitt igangsettingsløyve. For nærare innhald i teknisk plan blir det vist til vedlegg B1 jfr også rapport 2008/2014 frå Norsk Vann.

Med helsing



Arne Helgesen
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Gripsgård Bygg AS

Moldekleivmarka 5919
69A

FREKHAUG

Siril Therese Sylta

Mottakarar:

Lindås Vvs Nils Træland AS

Postboks 42 5951

LINDÅS