

Kommunens saksnr.

14/3528

14/19195



Søknad om igangsettingstillatelse

for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1, jf 21-2

Berører tiltaket eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser?

 Ja Nei

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra

Arbeidstilsynet før igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	54	18					LINDÅS
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	LINDÅSVEGEN 1709				5956	HUNDVIN	

Det søkes om igangsettingstillatelse for		
<input checked="" type="checkbox"/>	Hele tiltaket	
<input type="checkbox"/>	Deler av tiltaket	
Angi hvilken del av tiltaket denne søknaden gjelder		
Angi tidligere del søknader	Dato for gitt tillatelse	Kommentar
Disp & rammeløyve til oppføring av: Takoverbygg, tilbygg, tak over pump	27.08.14	

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra – til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Tegninger	E	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Redegjørelser/kart	F	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Søknad om ansvarsrett	G	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Gjennomføringsplan	G	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	1 - 1	<input type="checkbox"/>
Andre vedlegg	Q	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Underskrift		
Ansvarlig søker for tiltaket		
Foretak		
SEIM BYGG AS		
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
terje Seim	56350980	93004156
E-post		
terje@seimbygg.no		
Dato	Underskrift	
10.10.14	Terje Seim	
Gjentas med blokkbokstaver		
TERJE SEIM		



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
02.10.2014
DERES DATO

VÅR REFERANSE
2014/88010 182085/2014
DERES REFERANSE

1

VÅR SAKSBEHANDLER
Torhild Viland tlf 908 92 015

I-1

Hundvinbu AS
Måråsvegen 67
5956 HUNDVIN

Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Gnr 54 bnr 18 - Lindås - Lindåsvegen 1708 - Hundvin - HundvinBu AS – Utvidelse lager, nytt innglasset overbygg ved hovedinngangsdør og tak over drivstoffpumpe

Vi viser til søknad av 05.09.2014 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra Takst og Eiendomstjenester as.

Vi har mottatt følgende dokumentasjon:

- Søknad om Arbeidstilsynets samtykke – blankett 5177
- Kopi av Søknad om tillatelse til tiltak til Lindås kommune med diverse vedlegg
- Tegninger

Søknaden gjelder utvidelse av lager (uten faste arbeidsplasser), innglasset overbygg ved hovedinngangsdør til forretning og tak over drivstoffpumpe.

Arbeidstilsynets vurdering

Ut fra plantegning ser vi at det er inntegnet port i lageret, men der er ikke dør for gående i nærheten av porten. Ifølge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 2-9 skal dører for gående finnes i umiddelbar nærhet av porter som hovedsakelig er beregnet for kjøretøy, bortsett fra der det er trygt for gående å bruke disse portene.


Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd samtykke til planene på følgende vilkår:

1. Det må settes inn dør i nærheten av port i lageret. Jf. arbeidsplassforskriften § 2-9.

Vilkårene for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren, eventuelt i samarbeid med arbeidsgivere/leietakere, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 sjette ledd. Se også § 1-3 tredje ledd, i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler som regulerer utleiers ansvar.

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er



00000170468

599386 - 2 - 3

POSTADRESSE
Postboks 4720 Sluppen
7468 TRONDHEIM
Norge

E-POST
post@arbeidstilsynet.no
INTERNETT
www.arbeidstilsynet.no

TELEFON
81 54 82 22
TELEFAKS
73 19 97 01

ORGANISASJONSNR
974771748



ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.

Innbetaling av gebyr

I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se www.arbeidstilsynet.no/gebyr.

På bakgrunn av opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 1a og fastsatt gebyret til kr 625,-.

Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til deg som tiltakshaver. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinn-drevet med tillegg av omkostningsgebyrer.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak og gebyr fra Arbeidstilsynet etter reglene i forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no eller www.regelhjelp.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222.

Vi ber om at det henvises til vår referanse 2014/88010 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Vestlandet

Johs B. Lægland
tilsynsleder
(sign.)

Torhild Viland
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Takst &
Eiendomstjenester AS

Byggmester Hugo Vedaa Skodvinsvegen 112 5956 HUNDVIN