



~~BERGEN~~  
KOMMUNE

LINDÅS KOMMUNE

### TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER

Bedriftens navn: <b>PRESTIS VEGDKIFT</b>	Adresse: <b>KVASSNESVEGEN 32, ISDALSTØ</b>
Bedriftens eier:	Bedriftens kontaktperson:
Type virksomhet: <b>VASKEHALL / VERKSTED / LAGER</b>	Bedriftens organisasjonsnummer:
Type utskiller: <b>M. ENGBRETTSEN</b>	Utskiler nr.:

#### Tømming

Innsamlet volum	Sand (m³) <b>6,5</b>	Olje (m³) <b>0,7</b>
-----------------	----------------------	----------------------

#### Kontroll

- Vannivå kontrollert (lavt nivå indikerer lekkasje)
- Rengjøring av inn- og utløp (overløp)
- Vurdering av oljeoverløp
- Prøvetakingskum rengjort
- Kontroll og test av alarmfunksjon
- Generell tilstandsvurdering  God  Mindre god  Dårlig
- Tilkomstlokk forsvarlig lagt på plass
- Driftjournal ajourført

#### Prøvetaking fra utløp

- Fra prøvetakingskum  Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum

Beskriv: **UTLØPS KASSE**

Vannprøve levert til: **EUROFINS**

#### Forhold som må utbedres

**SPEKUL: BUNK AV OVERLØPS KASSE TIL UTSLIKKER - DEL + BØL SVEISES I/NESTE KONTROLLE (KUNDE HAR FÅTT BILDER AV DETTE)**

#### Tømmefirma

**RAGN-SELS**

Dato <b>9/5-18</b>	Signatur tømmeoperatør <i>[Signature]</i>	Dato	Signatur bedrift
-----------------------	--	------	------------------