



Ivar Alver
Soltveitvegen 51
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 19/1362 - 19/15309

Saksbehandlar:
Irene Wilhelmsen
Irene.Wilhelmsen@lindas.kommune.no

Dato:
20.05.2019

Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 132/22

Tiltak: Avkøyrslø
Byggjestad: Gbnr: 132/22 Soltveit nordre
Tiltakshavar: Ivar Alver
Ansvarleg søkjar: Ivar Alver

Kommunen stadfestar å ha motteke dykkar søknad 07.05.2019.

Mottakskontroll

Kommunen har kontrollert søknaden og finn at han ikkje er fullstendig, jf byggesaksforskrifta § 5-4. Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande dokumentasjon:

Situasjonskart

Saman med søknad om avkøyrslø skal det sendast inn teikning eller skisse med opplysning om målestokken, jf. Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkøyrslø fra offentlig veg. Avkøyrslø skal teiknast inn med breidde og svingradius. Eventuelle sikhindringar må vere tydelege på kartet.

Situasjonskart viser ikkje at siktkrava er innanfor gjeldande krav. Gjeldande minstekrav er, for fartsgrense 50km/t, 4m x 45m.

Teikning av avkøyrslø sin lengdeprofil

Saman med søknad om avkøyrslø skal det sendast inn teikning eller skisse med opplysning om målestokken, jf. Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkøyrslø fra offentlig veg. Teikninga bør vise avkøyrslø sin lengdeprofil.

Skildring av tiltaket

Søknaden skal innehalde ei skildring av tiltaket, inkludert kva for eigendomar som skal bruke avkøyrslø og om nokre av desse fører med seg særleg biltrafikk eller transport med lastebiler, jf. Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkøyrslø fra offentlig veg.



Det er ikkje beskrevet kva som er plan med eksisterande avkøyrslø. Kommunen set krav om at ein bustad berre skal ha ei avkøyrslø.

Med helsing

Rune Kilen
avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen
ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 132/22

Førebels svar med trong for tilleggsdokumentasjon - gbnr 132/22

Mottakarar:

Ivar Alver

Soltveitvegen 51 5911

ALVERSUND