



Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE  
Postboks 5091 Majorstua  
0301 OSLO

Saksbehandlar, innvalstelefon  
Anniken Friis, 5557 2313  
Gry Walle, 5557 2332

## Uttale til legging av høgspenkabel langs E39 Romarheimsdalen

Vi viser til forelegging knytt til at BKK Nett AS skal leggje ny høgspenkabel langs E39 i Romarheimsdalen. Bakgrunnen er at ein vil knyte eksisterande høgspennett gjennom dalføret saman med kraftstasjonen på Matre. Kabelen skal leggest i røyr. Den vil gå gjennom Nipetjørn i PE-røyr fylt med vatn. Deretter vil den gå parallelt med vassdraget, om lag 120 m. Nokre stader så nær som 1, 5 m frå elva, med i hovudsak 6 m eller meir.

Tiltaket er ovanfor anadrom strekkje. Det er viktig å sikre at tiltaket ikkje fører til avrenning i vassdraget.

Vi vil og vise til at det ikkje er lov å fjerne kantvegetasjon utan løyve etter vassressurslova, jf. § 11. Dersom BKK har spørsmål knytt til dette, skal dette rettast til Fylkesmannen, som er mynde etter gjeldande regelverk.

Med helsing

Eline Orheim  
seksjonssjef

Anniken Friis  
seniorrådgjevar

*Dokumentet er elektronisk godkjent*

Kopi til:

BKK Nett AS

Lindås kommune	Kvernhusmyrane 20	5914	ISDALSTØ
Hordaland fylkeskommune	Postboks 7900	5020	BERGEN
Masfjorden kommune	Austfjordvegen 2724	5981	MASFJORDNES

