



Drange Maskin As
Smøråsveien 22
5238 RÅDAL

Referanser:

Dykkar: Ref.:JT8I5C- Skjemanr.:3934
Vår: 19/1575 - 19/18235

Saksbehandlar:

Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:

11.06.2019

Vedk. rørleggjarmelding for gbnr. 108/406

Vi viser til rørleggjarmelding motteke 27.05.2019

Adresse byggjeplass: Gjervik

Type bygg: Midleridig brakkerigg

Type arbeid: Tilknytning til offentleg vatn og avløp

Før saka kan behandlast må vi få inn situasjonsplan som viser tilknytning til offentleg leidningsnett.
Vedlagt VA-kart som de kan bruka.

Det er viktig å få markert:

- Kvar ein vil gå inn på offentleg leidningsnett
- Stakekran og spylegren
- Vassmålar – denne får ein på VA avdelinga på driftsstasjonen, Stølen 7.
- Tilbakeslagssikring
-

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733



Vedlegg:
188-406

Mottakarar:
Drange Maskin As

Smøråsveien 22 5238

RÅDAL