| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **8.4** | **Tettheitsprøving av selvfalls-ledninger spillvann og overvann** | | | | | |

KALIBER

# Tetthetsprøvingsskjema

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tiltakshaver:** | Kaliber AS | | **Prosjektnr:** | 30035 | |
| **Tiltak:** | | | **Prosjektdato:** | 02.05.2017 | |
| **Adresse:** | Conrad Mohrs veg 15 | **Gnr:** | **Bnr:** | | **Snr:** |

| Ledningstype | Dim/type | Fra kum | Til kum | Lengde | Fall | Skjøtetype | Prøvemetode | Prøvetid | Prøveresultat | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spillvann | 160mm pvc | s1 | s2 | 52m | - 15.0 promille | muffe | LC | 3min | godkjent | 11.10.2017 |
| spillvann | 160mm pvc | s2 | s3 | 24 | - 15.0 promille | muffe | LC | 3min | godkjent | 11.10.2017 |
| spillvann | 160mm pvc | s3 | s4 | 6m | -15.0 promille | muffe | LC | 3min | godkjent | 11.10.2017 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**Avvik/kommentarer:**

**Utført og kontrollert av:** Fureli