



Åpne i eget vindu (<https://lindas.report.gurusoft.no/report/df?id=16347&interval=d&filter=&period=y:1:0&pt=0&do=0,10,15,20&statTypes=4,9,10,1,8,5,2,3&showStats=1&showData=0&statsRotated=1&rid=16381>)

Rapportdata  Statistikk horisontalt  Statistikk vertikalt

	Antall	Over øvre grense	Under nedre grense	Snitt	Median	Std.avvik	Maks	Min
Fargetall - grense: 20	155			14	14	2	20	2
Turbiditet - grense: 4	155	2		0,27	0,23	0,20	2,00	0,15
Clostridium perfringens - grense: 0	0							
E. coli - grense: 0	155			0	0	0	0	0
Intest. enterokokker - grense: 0	95			0	0	0	0	0
Kimtall 22 °C - grense: 100	150			6	0	36	300	0
Koliforme - grense: 0	155	1		0	0	0	1	0
Ammonium - grense: 0.5	0							
Konduktivitet - grense: 250	76			6,15	6,21	0,41	6,69	4,61
pH - grense: 6.5 - 9.5	155			7,80	7,80	0,43	8,90	6,70
Smak	57			1	1	0	1	1
Lukt	95			1	1	0	1	1
Silisium	0							
Ammonium - grense: 0.5	0							
UV-transmisjon	0							
1.2-dikloretan	0							
Aluminium	0							
Antimon	0							
Alkalitet	0							
Ampa	0							
Arsen	0							
Benzo(a)pyren	0							
Benzo(b)flouranten	0							
Benzo(ghi)perylene	0							
Benzo(k)flouranten	0							
Benzen	0							
Bor	0							

Til toppen