
Fra: Arebo AS <arebo@sfjbb.net>
Sendt: lørdag 6. juli 2019 20:21
Til: Eilin Houlison Molvik; Postmottak Lindås
Kopi: 'Runar Heistad'; 'Eva Beate Svingen'
Emne: SV: Vedrørende "paviljongen" Eikanger skule Lindås kommune gbnr. 213/6
- vår saksreferanse 19/1663
Vedlegg: E-2 Fasade- og snittegning.pdf

Eilin Houlison Molvik

Vedlagt følger E-2 Fasade- og snittegning, hvor det fremgår at tiltakets høyde er ca. 6,9 m fra ok terrenng til ok takgesims.

Anmodning om vurdering/rapport i forhold til rasproblematikk er oversendt til tiltakshaver og tiltakets leverandør.

Mvh. Arebo AS
Kjell Fredriksen
Mob. 91 34 31 05
arebo@sfjbb.net
Prosjekt: 520

Fra: Eilin Houlison Molvik [<mailto:EilinHoulison.Molvik@lindas.kommune.no>]
Sendt: 5. juli 2019 10:07
Til: arebo@sfjbb.net
Kopi: Line Merete Valle; Renate Fossdal Tveiten; Siril Therese Sylta
Emne: Vedrørende "paviljongen" Eikanger skule Lindås kommune gbnr. 213/6 - vår saksreferanse 19/1663

Til Kjell Fredriksen

Vi viser til telefon i går. Vi har nå motteke Arbeidstilsynet sitt samtykke.

Vi held på å gå gjennom saka no fram mot høyringsfrist den 12.07.19.

Ved gjennomgang ser vi at den eksisterande paviljongen ligg i utløpssone for snø- og steinsprang på NVE sine aktsemdskart (skrednett.no). Ras var nok ikkje vurdert når dagens paviljong vart handsama, men yttarlegare tiltak krev vurdering av geolog.



Desse karta er datagenererte modeller og skredfaren er usikker. Vi kan ikkje gje løyve før det ligg føre vurdering utarbeida av fagkunning med omsyn til om rasfaren er reell eller ikkje. Dersom det viser seg at rasfaren er reell vil de måtte utføre sikringsarbeid.

Vi har vore i kontakt med eigedomsavdelinga hjå Lindås Kommune v/ Line Merete Valle i dag 05.07.19, så tiltakshavar er orientert.

Vi ber om at søknaden vert supplert med følgjande:

- Vurdering/rapport i høve rasproblematikk
- Eit snitt av bygget som syner gesimshøgde

Med helsing

Eilin H. Molvik | rådgjevar byggesak

E-post: eilinhoulison.molvik@lindas.kommune.no | **Telefon:** +47 56 37 54 78

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no



Tenk miljø før du skriv ut denne e-posten.

Er meldinga motteke hjå feil adressat, ver venleg å slette den frå postsystemet.