

Fra: Grethe Elin Mjelde
Sendt: 24. oktober 2014 09:40
Til: Anne Lise Molvik
Kopi: Marit Voltersvik
Emne: Førespurand om uttale - søknad om utsleppsløyve for våningshus på gbnr 201/4.

Uttale til søknad om utsleppsløyve for gnr. 201, bnr. 4.

Miljøretta helsevern har gjennomgått mottekne dokument. Denne viser eit biologisk/kjemisk reinseanlegg av type Biovac, som vil ligge utanfor sikringssona samt at utsleppet drenerer bort frå denne.

Miljøretta helsevern har ingen innvendingar mot eit utsleppsløyve for våningshus på gnr. 201, bnr. 4 som vist på vedlagte dokument.

Mvh

Grethe Elin Mjelde

Teknisk-hygienisk ingeniør

Miljøretta helsevern

☎ tlf: 56 37 57 70

☎ mob: 95 01 96 09

✉ mail: mjge@lindas.kommune.no

Fra: Anne Lise Molvik
Sendt: tirsdag 21 oktober 2014 10:11
Til: Atle Dingen; Marit Voltersvik
Kopi: Grethe Elin Mjelde
Emne: Førespurand om uttale - søknad om utsleppsløyve for våningshus på gbnr 201/4.

Til Teknisk drift/kommuneoverlege.

Gjeld førespurnad om uttale til søknad om utsleppsløyve for våningshus på gbnr 201/4.

ArkivsakID 14/6137

Det er søkt om utsleppsløyve for våningshus på gbnr 201/4 i samband med at det skal etablerast WC i bygget. Det skal monterast biologisk/kjemisk reinseanlegg av typen Biovac. Anlegget stettar reinsegrad for utsleppstad i følsamt/normalt område med brukarinteresser.

Delar av eigedomen (landbrukseigedom) ligg innanfor sikringssona for nedslagsfeltet til drikkevatn. Anlegget er i sin heilskap plassert utanfor sikringssona og drenerer vidare vekk frå denne, jf. vedlagte kart. Sjå elles arkivsakID 14/6137 for meir informasjon.

Vi ber om uttale i saka.

Med venleg helsing

*Anne Lise Molvik
Rådgjevar
Areal- og miljøeininga
Lindås kommune*