
Fra: Rune.Soma@peab.no
Sendt: torsdag 22. august 2019 16.09
Til: Linda Hammersvik Folkestad
Kopi: Thomas.Arnesen@peab.no; Rune.Soma@peab.no
Emne: SV: SV: Søknadsskjema graving i veg
Vedlegg: Gravemelding Lindås Kommune.pdf

Hei.

Her har du gravemeldingen på nytt, jeg har justert datoene. Arbeidsvarslingsplanen håper jeg å få i morgen av Ramudden, sender den videre til deg så fort jeg får den.

Med vennlig hilsen

Rune Soma
Peab Anlegg AS
Arbeidsleder
Mobil: +47 979 70 005
Besøksadresse: Postboks 143 (Kokstaddalen 23, 5257 Kokstad), 1325 Lysaker
Postadresse:
Sentralbord: +47 23 30 30 00
rune.soma@peab.no

Fakturaadresse: Box 1282, SE-262 24 Ängelholm, Sverige
Faktura kan sendes som pdf fil til: faktura@peab.no

Fra: Linda Hammersvik Folkestad <Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>
Sendt: torsdag 22. august 2019 10:23
Til: Soma Rune, Bergen <Rune.Soma@peab.no>
Emne: SV: SV: Søknadsskjema graving i veg

Hei

Vi har diverre ikkje eigne skjema for dette. Her skriver du eit brev der du søker om dispensasjon frå avstandskrav og kva avstand du ynskjer mellom kabel og kommunalt leidningsnett. Avstand må vere slik at kommunen kan grave opp sitt leidningsnett utan å skade kabel.

Linda Folkestad Ingeniør Teknisk drift, VVA.

E-post: linda.folkestad@lindas.kommune.no Telefon: + 47 56375170
Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no



Fra: Rune.Soma@peab.no [<mailto:Rune.Soma@peab.no>]

Sendt: torsdag 22. august 2019 10.19

Til: Linda Hammersvik Folkestad

Emne: Re: SV: Søknadsskjema graving i veg

Hei.

Er det noe spesielt skjema som må brukes til dette eller?

Med vennlig hilsen

| **Rune Soma** | Formann |

| Mobil: [+47 97 97 00 05](tel:+4797970005) |

22. aug. 2019 kl. 10:04 skrev Linda Hammersvik Folkestad <Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>:

Hei

Vedlagt VA kart viser at dette er ett komplisert område å grave i.

Dersom BKK sin kabel skal legges nærmere offentlig ledningsnett enn 4 meter, må det søkes om dispensasjon fra avstandskrav til offentlig ledningsnett. Søknad kan sendes i brevform eller som e-post.

Vedlagt søknad må det sendes inn VA kart som viser plassering av kabel og avstand mellom kabel og ledningsnett.

Håndtering av søknad om dispensasjon fra avstandskrav til offentlig ledningsnett blir behandlet fortløpende.

Saksbehandler for graveløyve har 1-2 ukers behandlingstid.

For å sikre at arbeidsvarslingsplan og graveløyve er gyldig når dere skal utføre arbeidet kan du sette en lenger sluttdato enn det dere har planlagt.

Graveløyve og arbeidsvarslingsplan vil gjelde i det tidsrommet som dere har satt opp i oppstart og forventet avsluttet (for eksempel forventet oppstart 01.09.2019 og forventet avsluttet 01.10.2019)

Linda Folkestad Ingeniør Teknisk drift, VVA.

E-post: linda.folkestad@lindas.kommune.no Telefon: + 47 56375170

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

<image001.jpg>

Fra: Rune.Soma@peab.no [<mailto:Rune.Soma@peab.no>]

Sendt: torsdag 22. august 2019 09.15

Til: Linda Hammersvik Folkestad

Emne: SV: Søknadsskjema graving i veg

Hei.

Her har du kartutsnitt fra der vi skal grave på Mongstad. Hvor lang behandlingstid er det ca på dette? Grunnen til at jeg spør er at jeg må sette inn en dato i arbeidsvarslingen.

Fra: Linda Hammersvik Folkestad <Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>

Sendt: torsdag 22. august 2019 08:36

Til: Soma Rune, Bergen <Rune.Soma@peab.no>

Emne: SV: Søknadsskjema graving i veg

Hei

Her må det leggest ved arbeidsvarslingsplan og situasjonskart som viser gravetrase (VA kart må nyttast) før vi kan handsame søknad.

Dersom du har behov for å få tilsendt av VA kart må du sende meg eit kartutsnitt over området der gravearbeid/kabelstrekk skal finne sted.

Linda Folkestad Ingeniør Teknisk drift, VVA.

E-post: linda.folkestad@lindas.kommune.no **Telefon:** + 47 56375170

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no

<image001.jpg>

Fra: Rune.Soma@peab.no [<mailto:Rune.Soma@peab.no>]

Sendt: torsdag 22. august 2019 07.42

Til: Linda Hammersvik Folkestad

Kopi: Thomas.Arnese@peab.no; Rune.Soma@peab.no

Emne: SV: Søknadsskjema graving i veg

Hei.

Her har du utfylt søknad om graving i veg i Lindås kommune for prosjektet vi driver med for BKK på Mongstad.

Med vennlig hilsen

Rune Soma

Peab Anlegg AS

Arbeidsleder

Mobil: +47 979 70 005

Besøksadresse: Postboks 143 (Kokstaddalen 23, 5257 Kokstad), 1325 Lysaker

Postadresse:

Sentralbord: +47 23 30 30 00

rune.soma@peab.no

Fakturaadresse: Box 1282, SE-262 24 Ängelholm, Sverige
Faktura kan sendes som pdf fil til: faktura@peab.no

Fra: Linda Hammersvik Folkestad <Linda.Folkestad@lindas.kommune.no>

Sendt: torsdag 15. august 2019 13:35

Til: Soma Rune, Bergen <Rune.Soma@peab.no>

Emne: Søknadsskjema graving i veg

Hei

Vedlagt følger kommunen sitt søknadsskjema samt Excel ark for arbeidsvarsling.

Har du behov for Va kart over område, ta kontakt

Linda Folkestad Ingeniør Teknisk drift, VVA.

E-post: linda.folkestad@lindas.kommune.no **Telefon:** + 47 56375170

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no

<image001.jpg>

<VA kart Mongstad - GBNR 127-139.pdf>